



153 Déclaration de conformité

13 Dec 2024 Declaration of Conformance

Numéro de série Serial No.	122465442
N° d'identification Ident-No.	122465442
Fabricant Manufacturer	STAHLWILLE
Référence catalogue Catalogue No.	730N/5
Gamme Tool range	10-50N·m
Moyen de serrage Tool	Moyen de mesure
Type/Classe Type / Class.	Type II: à déclenchement, ClasseA
Dérive Deviation	4,0 %
Adaptateur Adaption	734K/4
Allonge amovible Extension Interchangeable Element	17,5mm
Extension de poignée Extension Handle	

Client Customer	HUSTACH SAS David HUSTACHE 179 Rue de Montepy 69210 Fleurieux / L Arbresle
Humidité Humidity	39,0%
Température [°C] Temperature [°C]	21,0°C
Étalonnage Calibrating device	817461315
Logiciel Software	Torkmaster 5.1.3.1
Méthode de test Test method	DIN EN ISO 6789-1:2017
Prochaine calibration Next calibration	13 Dec 2025

Transducteur 7723-1,4-200N·m, 517500253, FR234008270, 2792026, 4 Oct 2025
Test equipment

Ecart de mesure max. 0,51 %
Max. measurement error

Intervalle d'incertitude de mesure relative 0,62 %
rel. Measurement uncertainty interval

Valeur

Calibration values

Valeurs cibles Target values	10 N·m	MA	30 N·m	60,00 %	50 N·m	100,00 %
Valeurs d'échelle Scale readings	10 N·m	MA	30 N·m	60,00 %	50 N·m	100,00 %
	Valeur Act. Val. N·m	Dérive Deviation N·m			Valeur Act. Val. N·m	Dérive Deviation N·m
		%				%
Couple à droite Clockwise torque	10,169	0,169	1,66	30,364	0,364	1,20
	10,154	0,154	1,52	30,137	0,137	0,45
	10,156	0,156	1,54	30,204	0,204	0,68
	10,137	0,137	1,35	30,161	0,161	0,53
	10,150	0,150	1,48	30,111	0,111	0,37
Moyenne $\bar{X}_r$ Average $\bar{X}_r$	10,153			30,195		
					50,596	

Couple à gauche (antihoraire)
Anticlockwise torque

Moyenne $\bar{X}_r$
Average $\bar{X}_r$

Dérive max. [%] 1,66 % OK
Max. deviation [%]

L'erreur de mesure du capteur est inférieure au 1/4 de la dérive maximum admissible de la clé OK

Date de calibration 13 Dec 2024 10:16:22
Calibration date

Responsable BANC2
responsible person

Directeur du laboratoire David HUSTACHE

L'émetteur de ce certificat d'étalonnage est seul responsable de l'étalonnage et de sa documentation. La répétition de ce certificat d'étalonnage est formellement interdite. Si la clé à déclenchement est hors de la plage de dérive de 20%, ce sera illustré par "Pas de clic". Les outils à tête amovible sont mesurés dans l'axe horizontal

The issuer of this certificate bears sole responsibility for calibration and documentation thereof. The duplication of extracts from this certificate is prohibited. If the click torque is outside a 20 % deviation range it might be represented as »kein« (no click). Tools with a flex head, are measured in the horizontal axis.